

Agregat kogeneracyjny / Karta techniczna

PARAMETRY PODSTAWOWE		100%	75%	50%
MAKSYMALNA MOC CIĄGŁA PRZY PRACY RÓWNOLEGŁEJ Z SIECIĄ [COSφ=1]	kWeI	156	125	94
MOC CIEPLNA ¹	kWth	180	153	124
SPRAWNOŚĆ ELEKTRYCZNA	%	38,2	37,5	36,7
SPRAWNOŚĆ CIEPLNA	%	44,0	45,9	48,2
SPRAWNOŚĆ ŁĄCZNA	%	82,2	83,4	84,9
ZUŻYCIE PALIWA GAZOWEGO	Nm ³ /h	40,2	32,7	25,3
CIŚNIENIE GAZU NA PRZYŁĄCZU	mbar	20-80		
CZĘSTOTLIWOŚĆ	Hz	50		
NAPIĘCIE	V	400		
PRĄD	A	282	225	170

SILNIK	
PRODUCENT I TYP	Liebherr G 944
LICZBA I UKŁAD CYLINDRÓW	4, rzędowy
SYSTEM ZASILANIA PALIWEM	MIESZALNIKOWY
SILNIK STACJONARNY DEDYKOWANY DO PRACY CIĄGŁEJ 24/7 [24H / 7 DNI W TYGODNIU], DŁUGÓTRWAŁEJ LUB DORAŻNEJ, 1500 OBR. / MIN., 4-SUWOWY, CHŁODZONY PŁYNEM CHŁODNICZYM.	
OKRES MIĘDZYPRZEGLĄDOWY	1000 PRACY LUB WG WYNIKÓW OKRESOWEJ OCENY STANU (ANALIZY PRÓBEK) OLEJU SILNIKOWEGO.

PRĄDNICZA	
RODZAJ	SYNCHRONICZNA, BEZSZCZOTKOWA, SAMOWZBUDNA
PRODUCENT	Leroy Somer LSA 46.3 M7/4P

EMISJA HAŁASU I ZANIECZYSZCZEŃ***		
EMISJA HAŁASU	dB(A)	75/1m
EMISJA ZANIECZYSZCZEŃ [CZYSTOŚĆ SPALIN]: NOx CO	mg/Nm ³ mg/Nm ³	<250 <800

i ¹ Przy wykonaniu standardowym – bez zastosowania ekonomizera, bez odbioru ciepła z układu LT oraz przy parametrach ciepła użytkowego 90/70°C

* Warunki określenia sprawności zgodnie z DIN ISO 3046-1 [tolerancja +5% na zużyciu gazu]. Warunki normalne: ciśnienie 1000mbar, temperatura powietrza 25°C, wilgotność względna 30%. Tolerancja ciepła użytkowego +/- 7% mocy znamionowej. Dane są podane dla pracy z pełnym obciążeniem na gazie ziemnym GZ 50 (>80% CH₄).

** Przy sprawności na poziomie 0.78 i temperaturach na obiegu wody lodowej 12/7°C.

*** Emisja hałasu podana dla wersji w obudowie wyciszzonej do pomieszczenia. Emisje zanieczyszczeń podano dla 5% zawartości O₂.

Uwaga: Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w karcie bez informowania klienta.

system skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu.

Agregat kogeneracyjny / Karta techniczna

WENTYLACJA I POWIETRZE DO SPALANIA

ILOŚĆ POWIETRZA POTRZEBNA DO WENTYLACJI	m ³ /h	7460
ILOŚĆ POWIETRZA POTRZEBNA DO SPALANIA	Nm ³ /H	771
TEMPERATURA POWIETRZA ZASYSANEGO DO SPALANIA	°C	10-35

UKŁAD SMAROWANIA

POJEMNOŚĆ UKŁADU (MIN/MAX)	l	16/24
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA SYSTEMU AUTOMATYCZNEGO UZUPEŁNIANIA OLEJU	l	200

ŚREDNICE ZNAMIONOWE PRZYŁĄCZY

WLOT GAZU	KOŁNIERZ	DN50 / PN16
WYLOT SPALIN	KOŁNIERZ	DN100 / PN10
ZASILANIE/POWRÓT CIEPŁA	KOŁNIERZ	DN50 / PN16

WERSJE OBUDOWY

WERSJA OTWARTA	L x B x H [mm] kg	5760 x 1400 x 2000 3000
OBUDOWA WYCISZONA DO POMIESZCZENIA	L x B x H [mm] kg	5760 x 1400 x 2182 4000
OBUDOWA KONTENEROWA	L x B x H [mm] kg	6058 x 2438 x 2896 7500

i Uwaga: Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w karcie bez informowania klienta.

Agregat absorpcyjny / Karta techniczna

OPIS		PARAMETRY			JEDNOSTKA
WODA LODOWA	TEMPERATURA WEJŚCIE/WYJŚCIE	12	7		°C
	PRZEPŁYW	24.0			m ³ /h
WODA GORĄCA	TEMPERATURA WEJŚCIE/WYJŚCIE	90	70		°C
	PRZEPŁYW	8.0			m ³ /h
	CIEPŁO WEJŚCIOWE	180			kW
WODA CHŁODZĄCA	TEMPERATURA WEJŚCIE/WYJŚCIE	28	33		°C
	PRZEPŁYW	55.0			m ³ /h
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	MOC ZNAMIONOWA	3.1			kVA
CIEŻAR	ROBOCZY	2.9			Ton
KONTROLA WYDAJNOŚCI		25 - 100			%
WYMIARY [DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ]		2.275	1.362	2.228	mm
WYMAGANA PRZESTRZEŃ ROBOCZA OD STRONY RUR WYMIENNIKÓW		1.600			mm
KOLOR [MUNSELL NO.]		3.2 PB 3.3/4.0			
OBSŁUGA		REGULATOR PID W STEROWNIKU PLC			

Norma jakości wody dla wody chłodzącej

W celu zagwarantowania wydajnej i niezawodnej pracy agregatu absorpcyjnego przez długi czas, wymagane jest utrzymywanie właściwych parametrów jakości wody chłodzącej. Poniższa tabela przedstawia zalecane parametry wody chłodzącej:

OPIS	Standard	WODA CHŁODZĄCA		Standard
		Zjawisko		
		Korozja	Kamień	
PH[25°C]	6.5-8.0	✓	✓	6.0-8.0
PRZEWODNOŚĆ [25°C] [μS/cm]	800 LUB NIŻEJ	✓	✓	200 LUB NIŻEJ
CHLORKI CL ⁻ [mgCl ⁻ /ℓ]	200 LUB NIŻEJ	✓		50 LUB NIŻEJ
SIARCZANY SO ₄ ²⁻ [mgSO ₄ ²⁻ /ℓ]	200 LUB NIŻEJ	✓		50 LUB NIŻEJ
ZASADOWOŚĆ [PH4.8] [mgCaCO ₃ /ℓ] (STOPIEŃ ALKALICZNOŚCI M)	100 LUB NIŻEJ		✓	50 LUB NIŻEJ
TWARDOŚĆ OGÓLNA [mgCaCO ₃ /ℓ]	200 LUB NIŻEJ		✓	50 LUB NIŻEJ
JONY ŻELAZA [mgFe/ℓ]	1.0 LUB NIŻEJ	✓	✓	0.3 LUB NIŻEJ
JONY SIARKI S ²⁻ [mgS ²⁻ /ℓ]	NIEWYKRYWALNE	✓		NIEWYKRYWALNE
JONY AMONOWE NH ₄ ⁺ [mgNH ₄ ⁺ /ℓ]	1.0 LUB NIŻEJ	✓		0.2 LUB NIŻEJ
DITLENEK KRZEMU [KRZEMIONKA] SiO ₂ [mgSiO ₂ /ℓ]	50 LUB NIŻEJ		✓	30 LUB NIŻEJ



* Maksymalna wydajność chłodnicza przy konkretnych parametrach pracy podanych w niniejszej karcie.

** Zgodnie ze standardami ARI 560

Uwaga: Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w karcie bez informowania Klienta.

system skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu.

Specyfikacja agregatu absorpcyjnego

Agregaty absorpcyjne zasilane gorącą wodą mogą być wykorzystywane do wytworzenia wody lodowej na potrzeby procesów technologicznych, jak i klimatyzacji komfortu.

Doskonała wydajność w warunkach częściowego obciążenia pozwala na płynną regulację w zakresie od 25% do 100% wydajności nominalnej.

Wszystkie urządzenia charakteryzuje:

- modułowa, monoblokowa budowa, gwarantująca łatwość instalacji
- fabryczne okablowanie
- wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową (czujniki, termostaty, bezpieczniki itp.)
- wyposażenie w mikroprocesorowy sterownik, pozwalający na precyzyjną kontrolę pracy urządzenia
- szczelne pompy roztworu oraz czynnika chłodniczego (hermetycznie zamknięte)

Istnieje możliwość podłączenia każdego z urządzeń do systemu BMS po wybranym protokole komunikacyjnym.

Automatyczny system próżniowania

Układ mający kluczowy wpływ na wydajność agregatu oraz na długą żywotność maszyny.

Ochrona przed korozją

Inhibitory korozji pozwalające na ograniczenie konieczności wykonywania częstej analizy roztworu oraz ilości podejmowanych działań konserwacyjnych.

Opcjonalne rozwiązania

Rurki z tytanu

Możliwość wykonania rurek wymienników (za wyjątkiem parownika), z tytanu, czyli materiału najbardziej odpornego na korozję.

Witness test

To seria testów przeprowadzonych na miejscu u producenta. Dodatkowo możesz upewnić się, że twoje systemy i sprzęt są zgodne z dostarczonym przez nas wyposażeniem.

Zabudowa kontenerowa

Każdy z agregatów oferowanych w ramach **enervigo™**, może zostać wykonany w zabudowie kontenerowej.

Układ oczyszczania roztworu LiBr

Oczyszczanie roztworu w trakcie pracy agregatu (system filtracji z wykorzystaniem filtrów membranowych).

Zawór trójdrogowy

Sterujący przepływem wody gorącej (dostarczany luzem).

Wszystko pod kontrolą

Przed opuszczeniem fabryki, każda jednostka poddawana jest testom fabrycznym, w szczególności w zakresie:

ciśnienia hydraulicznego

szczelności próżni

elementów zabezpieczających

oporu izolacji elektrycznej

Wieża chłodnicza otwarta / Karta techniczna

317 kW

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA

PARAMETRY TECHNICZNE	OPIS	PARAMETRY		JEDNOSTKA	
		TEMPERATURA WEJŚCIE/WYJŚCIE	33	28	°C
	PRZEPŁYW	55.0		m³/h	
	MEDIUM CHŁODZONE	CZYSTA WODA		-	
	TEMP. TERMOMETRU MOKREGO	23		°C	
	ŚREDNIE ODPAROWANIE WODY	0.37		m³/h	
CHARAKTERYSTYKA WENTYLATORA	ILOŚĆ WENTYLATORÓW	1		-	
	MOC WENTYLATORA (KAŻDEGO)	4.0		kW	
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	ILOŚĆ GRZAŁEK TACY	1		-	
	MOC GRZAŁKI TACY (KAŻDEJ)	3.0		kW	
CIEŻAR	ROBOCZY	1.410		kg	
WYMIARY [DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ]		1.825	1.740	3.230	mm

Specyfikacja wieży chłodniczej otwartej

Konstrukcja

W zależności od wydajności urządzenia, wieże chłodnicze otwarte, mogą być w całości zbudowane z włókna szklanego lub, przy wyższych wydajnościach i gabarytach, posiadać konstrukcję wsporczą zbudowaną z grubych profili stalowych (3-5mm) ocynkowanych ogniowo (600g/m²) i wypełnionych panelami „sandwich” (włókno szklane, dodatkowo wzmocnione). Powierzchnia płyt, dzięki zabezpieczeniu farbą żelową (żelkotem) zapewnia wysoką odporność na promieniowanie UV, działanie gorącej i zimnej wody oraz środków chemicznych. Wypełnienie wież otwartych wykonane jest w całości z samogasnącego PVC o kanałach 12 mm o podwyższonej wydajności (do stosowania w przypadku czystej wody zalecanej dla agregatów absorpcyjnych).

W standardowym wyposażeniu znajduje się:

- grzałka elektryczna tacy
- grzałka antykondensacyjna silnika wentylatora
- PTC wentylatora, wyłącznik przy niskim poziomie wody
- wbudowane okno rewizyjne lub możliwość demontażu jednej ze ścian w celu ułatwienia prac serwisowych
- wentylatory osiowe o niskim poborze energii i wysokiej sprawności energetycznej

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania wież w wersji wyciszonej.

i Uwaga: Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w karcie bez informowania klienta.

Agregat absorpcyjny / Karta techniczna

0.78

COP [MOC CIĄGLĄ]**

OPIS		PARAMETRY			JEDNOSTKA
WODA LODOWA	TEMPERATURA WEJŚCIE/WYJŚCIE	12	7		°C
	PRZEPŁYW	24.0			m ³ /h
WODA GORĄCA	TEMPERATURA WEJŚCIE/WYJŚCIE	90	70		°C
	PRZEPŁYW	8.0			m ³ /h
	CIEPŁO WEJŚCIOWE	180			kW
WODA CHŁODZĄCA	TEMPERATURA WEJŚCIE/WYJŚCIE	28	33		°C
	PRZEPŁYW	61.0 (GLIKOL ETYLENOWY 34%)			m ³ /h
PARAMETRY ELEKTRYCZNE	MOC ZNAMIONOWA	3.1			kVA
CIEŻAR	ROBOCZY	2.9			Ton
KONTROLA WYDAJNOŚCI		25 - 100			%
WYMIARY [DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ]		2.275	1.362	2.228	mm
WYMAGANA PRZESTRZEŃ ROBOCZA OD STRONY RUR WYMIENNIKÓW		1.600			mm
KOLOR [MUNSELL NO.]		3.2 PB 3.3/4.0			
OBSŁUGA		REGULATOR PID W STEROWNIKU PLC			

Norma jakości wody dla wody chłodzącej

W celu zagwarantowania wydajnej i niezawodnej pracy agregatu absorpcyjnego przez długi czas, wymagane jest utrzymywanie właściwych parametrów jakości wody chłodzącej. Poniższa tabela przedstawia zalecane parametry wody chłodzącej:

OPIS	Standard	WODA CHŁODZĄCA		Standard
		Zjawisko		
		Korozja	Kamień	
PH[25°C]	6.5-8.0	✓	✓	6.0-8.0
PRZEWODNOŚĆ [25°C] [μS/cm]	800 LUB NIŻEJ	✓	✓	200 LUB NIŻEJ
CHLORKI CL ⁻ [mgCl ⁻ /ℓ]	200 LUB NIŻEJ	✓		50 LUB NIŻEJ
SIARCZANY SO ₄ ²⁻ [mgSO ₄ ²⁻ /ℓ]	200 LUB NIŻEJ	✓		50 LUB NIŻEJ
ZASADOWOŚĆ [PH4.8] [mgCaCO ₃ /ℓ] (STOPIEŃ ALKALICZNOŚCI M)	100 LUB NIŻEJ		✓	50 LUB NIŻEJ
TWARDOŚĆ OGÓLNA [mgCaCO ₃ /ℓ]	200 LUB NIŻEJ		✓	50 LUB NIŻEJ
JONY ŻELAZA [mgFe/ℓ]	1.0 LUB NIŻEJ	✓	✓	0.3 LUB NIŻEJ
JONY SIARKI S ²⁻ [mgS ²⁻ /ℓ]	NIEWYKRYWALNE	✓		NIEWYKRYWALNE
JONY AMONOWE NH ₄ ⁺ [mgNH ₄ ⁺ /ℓ]	1.0 LUB NIŻEJ	✓		0.2 LUB NIŻEJ
DITLENEK KRZEMU [KRZEMIONKA] SiO ₂ [mgSiO ₂ /ℓ]	50 LUB NIŻEJ		✓	30 LUB NIŻEJ



* Maksymalna wydajność chłodnicza przy konkretnych parametrach pracy podanych w niniejszej karcie.

** Zgodnie ze standardami ARI 560

Uwaga: Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w karcie bez informowania Klienta.

enervigo™ 160 L

system skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła oraz chłodu.

Specyfikacja agregatu absorpcyjnego

Agregaty absorpcyjne zasilane gorącą wodą mogą być wykorzystywane do wytworzenia wody lodowej na potrzeby procesów technologicznych, jak i klimatyzacji komfortu.

doskonała wydajność w warunkach częściowego obciążenia pozwala na płynną regulację w zakresie od 25% do 100% wydajności nominalnej.

Wszystkie urządzenia charakteryzuje:

- modułowa, monoblokowa budowa, gwarantująca łatwość instalacji
- fabryczne okablowanie
- wyposażenie w aparaturę kontrolno-pomiarową (czujniki, termostaty, bezpieczniki itp.)
- wyposażenie w mikroprocesorowy sterownik, pozwalający na precyzyjną kontrolę pracy urządzenia
- szczelne pompy roztworu oraz czynnika chłodniczego (hermetycznie zamknięte)

Istnieje możliwość podłączenia każdego z urządzeń do systemu BMS po wybranym protokole komunikacyjnym.

Automatyczny system próżniowania

Układ mający kluczowy wpływ na wydajność agregatu oraz na długą żywotność maszyny.

Układ oczyszczania roztworu LiBr

Oczyszczanie roztworu w trakcie pracy agregatu (system filtracji z wykorzystaniem filtrów membranowych).

Wszystko pod kontrolą

Przed opuszczeniem fabryki, każda jednostka poddawana jest testom fabrycznym, w szczególności w zakresie:

ciśnienia hydraulicznego

szczelności próżni

elementów zabezpieczających

oporu izolacji elektrycznej

Ochrona przed korozją

Inhibitory korozji pozwalające na ograniczenie konieczności wykonywania częstej analizy roztworu oraz ilości podejmowanych działań konserwacyjnych.

Zawór trójdrogowy

Sterujący przepływem wody gorącej (dostarczany luzem).

Opcjonalne rozwiązania

Rurki z tytanu

Możliwość wykonania rurek wymienników (za wyjątkiem parownika), z tytanu, czyli materiału najbardziej odpornego na korozję.

Witness test

To seria testów przeprowadzonych na miejscu u producenta. Dodatkowo możesz upewnić się, że twoje systemy i sprzęt są zgodne z dostarczonym przez nas wyposażeniem.

Zabudowa kontenerowa

Każdy z agregatów oferowanych w ramach **enervigo™**, może zostać wykonany w zabudowie kontenerowej.

enervigo™
Zyskał
z energii

Siedziba

Wojska Polskiego
339-300 Mielec

T +48 17 859 90 70

Oddział

Zawia 65F
30-390 Kraków

T +48 12 400 40 73

Napisz do nas

biuro@enervigo.com
www.enervigo.com

Bądź niezależny w kształtowaniu swojej polityki energetycznej.

Wieża chłodnicza zamknięta / Karta techniczna

332 kW

WYDAJNOŚĆ CHŁODNICZA

PARAMETRY TECHNICZNE	OPIS	PARAMETRY		JEDNOSTKA	
		TEMPERATURA WEJŚCIE/WYJŚCIE	33	28	°C
	PRZEPŁYW	61.0		m³/h	
	MEDIUM CHŁODZONE	GLIKOL ETYLENOWY 34%		-	
	TEMP. TERMOMETRU MOKREGO	23		°C	
	ŚREDNIE ODPAROWANIE WODY	0.58		m³/h	
CHARAKTERYSTYKA WENTYLATORA	IŁOŚĆ WENTYLATORÓW	3		-	
	MOC WENTYLATORA (KAŻDEGO)	4.0		kW	
CHARAKTERYSTYKA POMPY	IŁOŚĆ POMP	1		-	
	MOC POMPY	1.1		kW	
GRZAŁKA TACY	IŁOŚĆ GRZAŁEK TACY	1		-	
	MOC GRZAŁKI TACY (KAŻDEJ)	4.5		kW	
CIEŻAR	ROBOCZY	6.130		kg	
WYMIARY [DŁUGOŚĆ / SZEROKOŚĆ / WYSOKOŚĆ]		3.670	1.505	3.460	mm

Specyfikacja wieży chłodniczej zamkniętej

Wieże chłodnicze pracujące w układzie zamkniętym są alternatywą dla wież chłodniczych pracujących w systemie otwartym wówczas gdy medium chłodzące (woda lub glikol) wymaga chłodzenia z zachowaniem niezmiennych właściwości fizycznych i chemicznych. Chłodzone medium, przepływa w rurkach wymiennika ciepła, który z kolei chłodzony jest w sposób ciągły wodą pobieraną przez pompę z tacy wieży i rozpryskiwaną przez system dysz zraszających.

Konstrukcja

Konstrukcja wsporcza urządzeń wykonana jest ze stali ocynkowanej ogniowo wypełnionej panelami „sandwich” (włókno szklane, dodatkowo wzmocnione), gwarantując tym samym, najwyższą odporność na korozję. Trzy ściany boczne wieży posiadają możliwość demontażu, umożliwiając bezproblemowy serwis.

W standardowym wyposażeniu znajduje się:

- grzałka elektryczna tacy
- grzałka antykondensacyjna silnika wentylatora
- PTC wentylatora
- wyłącznik przy niskim poziomie wody

Dodatkowo istnieje możliwość wykonania wież w wersji wyciszonej.



Uwaga: Zastrzegamy możliwość wprowadzenia zmian w karcie bez informowania klienta.